

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/40
о назначении административного наказания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

«10» апреля 2013 г.

с. Дивеево

(место рассмотрения: город, село, район)

Главный государственный инспектор Дивеевского района по пожарному надзору майор вн. службы Кочетков Алексей Геннадьевич,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении № 39 от « 05 » апреля 2013г., протокол об административном правонарушении №40 от « 05 » апреля 2013г. и материалы на юридическое лицо, общество с ограниченной ответственностью «Дивеевское жилищно-коммунальное хозяйство» (ООО «Дивеевское ЖКХ»)

(полное наименование юридического лица)

находящееся по адресу: 607320, Нижегородская область Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Пантурова, д. 1.

(юридический адрес или адрес регистрации)

зарегистрированного Межрайонная инспекция ФНС №3 по Нижегородской области, регистрационное свидетельство серия 52 № 004225101, выданное 25.12.2008г. (ОГРН 1085254001910, ИНН 5216017616)

(орган, зарегистрировавший юридическое лицо, № регистрационного свидетельства)

обслуживаемого банком Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород Саровское ОСБ 7695/025 с. Дивеево р/с 40702810142410003222

(наименование обслуживающего банка и № расчетного счета)

Материалами установлено, что юридическое лицо ООО «Дивеевское ЖКХ»

(указывается место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса.

в период с 29.03.2013г. по 05.04.13г. на территории, в зданиях и помещениях по адресам: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Юбилейная, д. 1а, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Южная, д. 9, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Южная, д. 4 а, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 21, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 6, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 3, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 2, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Арзамасская, д. 73 б, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Молодежная, д. 50, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Покровская, д. 13, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 49, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Ситнова, д. 47, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 1, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Ситнова, д. 51, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Южная, д. 5, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Пантурова, д. 1, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Южная, д. 6 а, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Юбилейная, д. 2, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 5, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Шалашкова, д. 55, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 3, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Ситнова, д. 48, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Российская, д. 2, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Голякова, д. 3, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Российская, д. 2а, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Матросова, д. 5, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 31, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д. 12, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Полевая, д. 2а, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Российская, д. 1, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Ситнова, д. 46, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Большое Череватово, ул. Молодежная, д. 15, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Большое Череватово, ул. Молодежная, д. 13, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д. 14, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 3, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д. 9, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Большое Череватово, ул. Солнечная, д. 5, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 14, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 8, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д. 5, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 8, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Южная, д. 12, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 7, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 12, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Большое Череватово, ул. Солнечная, д. 6, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 10, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д. 6, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Матросова, д. 7, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 11, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 12, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д. 10, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 37, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 14 а, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Матросова, д. 2,

Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 14, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д. 7, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 4, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 4, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 1, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Полевая, д. 1а, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 47а, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 41, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Полевая, д. 6 а, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 47, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д. 8, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 8, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 6, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Большое Череватово, ул. Молодежная, д. 11, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 39, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Ситнова, д. 42, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Большое Череватово, ул. Солнечная, д. 3, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Южная, д. 6, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Южная, д. 14, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 49 а, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 5, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Привольная, д. 22, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 6, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 9, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д. 3, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 15, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 1, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Южная, д. 4, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 4, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 2, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д. 11, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Южная, д. 7, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Студеная, д. 1 а, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Ситнова, д. 49, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Студеная, д. 2 а, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Строителей, д. 1 б, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 9, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Южная, д. 1, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 5, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Шалашкова, д. 56, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Матросова, д. 3, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Советская, д. 10, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Ситнова, д. 44 нарушило обязательные требования пожарной безопасности, в том числе требования к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
с. Большое Череватово, ул. Солнечная, д. 3.		
1.	Отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46, Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» принятых и введенных в действие с 01.01.1998г. постановлением Минстроя России от 13.02.1997г. № 18-7 п. 8.4*
2.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
3.	Допущено использование электроустановочного изделия (патрон светильника) с повреждениями.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «б»
4.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Большое Череватово, ул. Солнечная, д. 5.		
5.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
6.	Допущено эксплуатирование электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «а»
7.	В подвале дома не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 22
8.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля

	обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	2012 г. N 390, п. 21
с. Большое Череватово, ул. Солнечная, д. 6.		
9.	В подвале допущено эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «а»
10.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
11.	Допущена установка в подвалах хозяйственных помещений, при отсутствии самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «г»
12.	Во втором подъезде отсутствует выход на чердак из лестничной клетки через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	СНиП 21-01-97* п. 8.4*
13.	Допущено хранение в подвале баллонов с горючими газами.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «а»
14.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Большое Череватово, ул. Молодежная, д. 15.		
15.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
16.	В первом подъезде отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46, Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97*п. 8.4*
17.	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97*п. 5.14* табл. 1,2
18.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Кременки, ул. Новостройка, д. 11.		
19.	Допущено хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых комнатах.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 91
20.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Кременки, ул. Новостройка, д. 4.		
21.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Кременки, ул. Новостройка, д. 5.		
22.	Допущено хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых комнатах.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 91
23.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
24.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Кременки, ул. Новостройка, д. 6.		
25.	Допущено эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля

		2012 г. N 390, п. 42 «а»
26.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
27.	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 24
с. Кременки, ул. Новостройка, д. 8.		
28.	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 24
29.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Кременки, ул. Новостройка, д. 9.		
30.	Допущена установка в подвалах хозяйственных помещений, при отсутствии самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «г»
31.	В подвале дома не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 22
32.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
33.	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 24
с. Кременки, ул. Новостройка, д. 7.		
34.	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 24
35.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Кременки, ул. Новостройка, д. 1.		
36.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
37.	Допущено хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых комнатах.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 91
38.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Кременки, ул. Новостройка, д. 2.		
39.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
40.	Допущено хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых комнатах.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 91
41.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Кременки, ул. Новостройка, д. 3.		

	обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	2012 г. N 390, п. 21
с. Дивеево, ул. Юбилейная, д. 1 «а»		
75.	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97*п. 5.14* табл. 1,2
76.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассенвателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
77.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Дивеево, ул. Юбилейная, д. 2		
78.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Дивеево, ул. Привольная, д. 22		
79.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
80.	Отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46. Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97*п. 8.4*
81.	В подвале допущено эксплуатирование электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «а»
с. Дивеево, ул. Полевая, д. 1 а		
82.	Отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46, Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97*п. 8.4*
83.	В подвале допущено эксплуатирование электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «а»
84.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Дивеево, ул. Покровская, д. 13		
85.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 49		
86.	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97*п. 5.14* табл. 1,2
87.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
88.	Допущена установка в подвалах хозяйственных помещений, при отсутствии самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «г»
с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 49 «а»		
89.	Допущена установка в подвалах хозяйственных помещений, при отсутствии самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «г»
90.	В подвале дома не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими) проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 22

91.	Отсутствует выход на чердак из лестничной клетки через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закреплённым стальным стремлянкам.	СНиП 21-01-97* п. 8.4*
92.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 47		
93.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
94.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
95.	Допущена установка в подвалах хозяйственных помещений, при отсутствии самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «г»
с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 47 «а»		
96.	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97* п. 5.14* табл. 1,2
97.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
98.	Допущена установка в подвалах хозяйственных помещений, при отсутствии самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «г»
99.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 1		
100.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Матросова, д. 7		
101.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
102.	Отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46, Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97* п. 8.4*
с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 2		
103.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Матросова, д. 3		
104.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Матросова, д. 2		
105.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
106.	В подвале допущено эксплуатирование электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «а»
107.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Дивеево, ул. Мира, д. 10		
108.	Допущено использование светильников со снятыми	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

	колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
109	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
110	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97*п. 5.14* табл. 1,2
с. Дивеево, ул. Мира, д. 12		
111	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
112	Допущено эксплуатирование электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «а»
с. Дивеево, ул. Мира, д. 14		
113	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Чакалова, д. 5		
114	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
115	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97*п. 5.14* табл. 1,2
116	Отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46. Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97*п. 8.4*
с. Дивеево, ул. Мира, д. 11		
117	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Мира, д. 9		
118	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Мира, д. 7		
119	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Мира, д. 5		
120	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 8		
121	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Южная, д. 14		
122	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Южная, д. 12		
123	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 9		
124	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97*п. 5.14* табл. 1,2
125	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
126	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21

с. Дивеево, ул. Мира, д. 3		
127	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
128	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97*п. 5.14* табл. 1,2
с. Дивеево, ул. Южная, д. 4 «а»		
129	Отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46, Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97*п. 8.4*
с. Дивеево, ул. Южная, д. 4		
130	Отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46, Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97*п. 8.4*
131	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
132	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97*п. 5.14* табл. 1,2
с. Дивеево, ул. Южная, д. 6		
133	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Южная, д. 7		
134	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
135	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97*п. 5.14* табл. 1,2
136	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Дивеево, ул. Южная, д. 9		
137	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
138	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97*п. 5.14* табл. 1,2
139	В подвале дома не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 22
140	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 5		
141	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
142	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
143	Допущена установка в подвалах хозяйственных помещений, при отсутствии самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «г»
с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 41		
144	Допущена установка в подвалах хозяйственных помещений, при отсутствии самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «г»
145	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»

	изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	
163.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 4		
164.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
165.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
166.	Допущено хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых комнатах.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 91
с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 4		
167.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
168.	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97* п. 5.14* табл. 1,2
169.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 6		
170.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
171.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
172.	Отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46. Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97*п. 8.4*
173.	В подвале дома не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 22
с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 10		
174.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
175.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 1		
176.	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
177.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
178.	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97* п. 5.14* табл. 1,2
179.	Допущена установка в подвалах хозяйственных помещений, при отсутствии самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «г»

с. Дивеево, ул. Южная, д. 5		
180	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
181	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
182	Отсутствует выход на чердак из лестничной клетки через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закреплённым стальным стремянкам.	СНиП 21-01-97* п. 8.4*
183	Допущена установка в подвалах хозяйственных помещений, при отсутствии самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «г»
с. Дивеево, ул. Южная, д. 6 «а»		
184	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
185	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
186	Допущена установка в подвалах хозяйственных помещений, при отсутствии самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «г»
с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 39		
187	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
188	Отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46, Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97*п. 8.4*
с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 6		
189	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
190	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
191	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97*п. 5.14* табл. 1.2
192	Отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46, Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97*п. 8.4*
с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 3		
193	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
194	Не проведена огнезащитная обработка деревянных крышевых конструкций. Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 21
195	Люки – лазы в чердачное помещение выполнены не противопожарными.	СНиП 21-01-97*п. 5.14* табл. 1.2
196	Отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46, Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97*п. 8.4*
с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 6		
197	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
198	Отсутствует выход на чердак из лестничной клетки через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закреплённым стальным стремянкам.	СНиП 21-01-97* п. 8.4*
с. Дивеево, ул. Матросова, д. 5		
199	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»

	колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
200	Отсутствует лестница для подъема в чердачное помещение.	ст. 46, Федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97*п. 8.4*
с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 6		
201	Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 42 «в»
Нарушения требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам.		
с. Большое Череватово, ул. Солнечная, д. 5.		
202.	Допущена установка в лестничной клетке подсобного помещения.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Кременки, ул. Новостройка, д. 11.		
203.	Допущено хранение на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Шалашкова, д. 55		
204	На втором этаже в третьем подъезде, а также на обоих этажах первого подъезда допущена установка в лестничных клетках подсобных помещений.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Ситнива, д. 44		
205	Допущена установка в лестничных клетках подсобных помещений.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 49		
206	Допущена установка в лестничной клетке второго этажа подсобного помещения.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 49 «а»		
207	Допущена установка в лестничной клетке первого подъезда подсобного помещения.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 47		
208	Допущена установка в лестничной клетке первого подъезда подсобного помещения.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 47 «а»		
209	Допущена установка в лестничной клетке первого подъезда подсобного помещения.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Матросова, д. 7		
210	Допущено хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Мира, д. 14		
211	Допущено хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 5		
212	Допущено хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Мира, д. 9		
213	Допущено хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 8		
214	Допущено хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
215	Допущена установка в лестничной клетке третьего подъезда подсобного помещения.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Мира, д. 3		
216	Допущено хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Южная, д. 6		
217	Допущено хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Южная, д. 9		
218	Допущена установка в лестничной клетке третьего	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

	польезда подсобного помещения.	Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Южная, д. 1		
219	Допущена установка в лестничных клетках подсобных помещений.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»
с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 6		
220	Допущено хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 23 «к»

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 2.10, частями 1 и 4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ч.2, ч.3 п.1 ст. 4.4, ст. 23.34; п.1 ч.1. ст. 29.9; ч.1. 1.1.3, 5. ст. 29.10, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

принимая во внимание ст. 4.2, ч.1 п.2. КоАП РФ

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь Общество с ограниченной ответственностью «Дивеевское жилищно-коммунальное хозяйство» к административной ответственности в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

(указывается вид наказания: предупреждение или размер штрафа в рублях)

В соответствии с ч.5 ст. 3.5 КоАП РФ указанная сумма подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в порядке, установленного ст.38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ на реквизиты:

Получатель	УФК по Нижегородской области ОНД по Дивеевскому району УНД Главного управления МЧС России по Нижегородской области)		
ИНН / КПП получателя	5260160421 / 526001001	Лицевой счет	04321783340
р/счет получателя	40101810400000010002	БИК	042202001
БАНК получателя	ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород		
Код дохода	177 1 16 27000 01 6000 140	Код ОКАТО*	22232816000

2. Законному представителю юридического лица Директору ООО «Дивеевское ЖКХ» Борцову Дмитрию Евгеньевичу

(должность, фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица)

разъяснены права, порядок и сроки обжалования постановления, предусмотренные ст.ст.30.1, 30.2, 30.3 КоАП

РФ, а также сроки вступления постановления в законную силу в соответствии со ст.31.1 КоАП РФ

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1- Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

- 1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
- 2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
- 3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
- 4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела.

2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд. По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.

3. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными настоящей главой.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судьбе, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного ареста подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

